

Temperaturverteilung bei positiven bzw. hygienisch relevanten Legionellenbefunden

Zeitraum: 1/2002 - 6/2006
untersuchte Proben: 3433
positiv: 1606 Proben (47 %)

